

采 购 需 求

前注：

- 1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经谈判小组评审认可；
- 2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但必须满足采购单位的采购需求，且此调整须经谈判小组评审认可；
- 3、为有助于供应商选择谈判产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；
- 4、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由成交供应商承担；如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；
- 5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争；
- 6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；
- 7、下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；
- 8、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包别下谈判的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注核心产品为同一品牌的不同供应商参加同一包别谈判的，以一家供应商计算有效供应商数量；
- 9、★条款须满足或优于谈判文件要求，否则响应无效；非★条款由谈判小组讨论后酌情评审。
- 10、供应商提供的产品应符合国家节能环保的相关政策要求。

(一)、项目介绍:

本项目由广德市邱村镇人民政府组织实施,本次采购内容为泵设备采购及安装,采购内容包含设备的采购、运输、安装、调试、售后服务及旧设备拆除等,所有费用包含在项目预算中,由中标人承担。具体采购需求见下方一览表。

(二) 项目需求一览表及设备主要参数要求:

(1) 项目需求一览表

序号	名称	项目特征描述	单位	数量	
1	挖沟槽土方	1、土壤类别:三类土 2、人工开挖	m ³	15	
2	回填方	1、密实度要求:土方回填 2、就地回填	m ³	15	
3	垫层	1、毛石回填 2、部位:水箱垫层	m ³	115.5	
4	带型基础	1、混凝土种类:C25非泵送商品砼基础(含模板) 2、水箱基础	m ³	9	
5	水泥混凝土	1、C30非泵送商品砼路面(含模板) 2、厚度:20cm 3、路面养护	m ²	77	
6	焊接法兰阀门	1、类型:软密封闸阀 2、规格、压力等级:DN150	个	3	
7	砌筑检查井	1、MU15混凝土实心砖砌筑阀门井 2、规格:700*700 3、内壁抹灰 4、700*700中型铸铁盖板 5、C15混凝土垫层	座	3	
8	无负压给水设备	无负压泵组 水箱 变频控制柜 气压灌	详见设备主要参数要求	套	1
9	金属栅栏	1、金属栅栏 2、高1m	m	72	
10	招标代理费及评委费	11000元,投标人以此报价,不得更改	项	1	

(2) 设备主要参数要求

序号	货物名称	参数要求	备注
1	无负压泵组	1、名称：箱式叠压供水设备（成套） 2、型号：主泵：不锈钢多级泵 单本流量:Q=17m ³ /h 扬程：H=53m 功率 N=4KW, 3 台 3、规格：设备进出水压力检测控制装置、挠性接头、隔震原件、弯头、不锈钢设备连接管、不锈钢蝶阀、不锈钢止回阀、压力变送器、DN100 流量计、压力表。 4、减振底座形式、数量：槽钢底座	▲
2	水箱	1、材质、类型：S304 不锈钢水箱，板材厚度国标配置，法兰式人孔、槽钢底座、过滤呼吸帽、密闭溢流装置。 2、型号、规格：5m*9m*3m	▲
3	变频控制柜	含变频器 3 台，一对一控制，RS485 接口与自来水公司监控平台相连接，上传流量、压力、运行状态、故障报警	▲
4	气压灌	碳钢材质，容积为 200L	▲

三、供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 中华人民共和国境内注册，具备合法有效的营业执照；
3. 投标人须是收到邀请函的投标人，其他投标人前来投标无效；
4. 供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

- (1) 供应商被人民法院列入失信被执行人的；
- (2) 供应商被工商行政管理部门列入经营异常名录的；
- (3) 供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
- (4) 供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

四、投标人必须提交的证明文件：

- 1、营业执照。

2、法人授权委托书。

五、合同主要条款：

1、付款方式：本项目所供产品全部运送至采购人指定地点，安装调试完成经验收合格并经审计后付至支审计价款的 97%，余款 3%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性付清，工程结算款以审计报告为准。

注：投标人最后报价所有让利或优惠均应最终体现在各个单价当中，按照第一次投标报价同比例下浮原则在分项报价表各项单价中优惠下浮。

2、履约保证金：中标价的 5%，签订合同前提交至采购人指定账户。在所有货物全部运送至采购人指定地点，安装调试完成并经验收合格后一次性无息退还。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交广德仲裁委员会仲裁。

六、运输、安装、调试、培训等：由中标人负责承担。免费送货上门、安装、调试及培训等。

七、商检、计量、检测、验收费用：包含在投标总价中，由中标人负责。

八、交货地点：采购人指定地点。

九、交货及提供服务时间要求：合同签订后 45 个日历天内完成全部供货、安装及调试完毕并通过采购人验收。

十、售后服务：

1、**质保期：2 年**（设备自安装调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期，在质保期内，中标人承担所有设备安装与调试、人员培训，负责维修和替换不合格和损坏的部件并承担发生的所有费用，包括零部件调换的运输、保险、各种税费等各项应有费用）。

2、**质保期外的维保服务：**质保期结束后，投标人应定期回访用户，检查设备的运行、保养情况。质保期后发生的维修服务，如需更换零部件的按其市场价供应，不再收取服务费。

3、**维修响应：**在接到维修电话后 1 小时内给予答复，并保证在 24 小时内圆满解决，交付用户使用。

4、其他未尽事宜，双方在合同中商定。

十一、其他要求：

1、货物运到采购人指定现场至正式移交前，货物的保管责任和风险责任均由中标供应商承担，如发生遗失、毁损或灭失情形，中标人应在3日内立即采取补救措施，以保证按时交付。

2、所有产品、附（配）件应具有该类产品的功能要求，要求为全新的、无瑕疵、无缺陷，质量为合格产品。

3、中标人所提供的产品应满足招标文件所提出的技术要求，并符合国家标准及规范，其产品应为技术先进、全新的合格产品。

4、报价说明：投标供应商须根据采购内容和要求，报出投标总价。投标报价为完成本次招标项目的全费用价格，其组成包括但不限于人员工资、管理费、办公费、设备使用费、交通费、通讯费、培训费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用等为完成本次招投标项目所发生的一切费用。中标人自行解决员工养老、失业、医疗、工伤、生育、纳税等保险及劳保、工资、福利、食宿、员工上下班交通及投标人为完成本项目售后服务所发生的一切费用等。