

宣城市信息工程学校北校区宿舍楼浴室改造一供热设备采购及配套设施更正公告第（1）次

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：XZQ-CG-CS-2026043
原公告的采购项目名称：宣城市信息工程学校北校区宿舍楼浴室改造一供热设备采购及配套设施
首次公告日期：2026年7月23日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告☒采购文件☐采购结果

更正内容：

- 1、采购文件-第三章-采购需求-▲户外商用容积式燃气热水炉“★2. 额定输入热负荷功率不小于100kW，须提供第三方检测报告”修改为：“★2. 额定输入热负荷功率≤99kW，须提供第三方检测报告”
- 2、采购文件-第三章-采购需求-▲户外商用容积式燃气热水炉“●3. 最高系统水压不小于1.1Mpa(10bar)，提供相关证明文件。”修改为：“●3. 最高系统水压不小于1.1Mpa(11bar)，提供相关证明文件。”
- 3、采购文件-第三章-采购需求-▲户外商用容积式燃气热水炉“★6. NOx排放符合国标硬性指标，提供检测报告。”修改为：“★6. NOx排放≤50毫克/立方米符合硬性指标，提供检测报告。”
- 4、采购需求-▲户外商用容积式燃气热水炉“●11. 额定燃气压力区间1500pa-3000Pa，并有安全阀口。提供相关证明文件。”修改为：“●11. 额定燃气压力区间1500pa-3000Pa，并有安全阀口（设备本体上应自带有安全保护措施的“安全阀”，避免设备出现超压超温等安全隐患）。提供相关证明文件。”
- 5、采购文件-第四章-评审方法和标准-技术参数响应情况“4. 额定燃气压力在1500pa-3000pa，并有安全阀口。提供相关证明文件得3分。”修改为：“4. 额定燃气压力在1500pa-3000pa，并有安全阀口（设备本体上应自带有安全保护措施的“安全阀”，避免设备出现超压超温等安全隐患）。提供相关证明文件得3分。”

更正日期：2026年7月27日

三、其他补充事宜：无。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：宣城市信息工程学校
地址：宣城市梅溪路902号
联系人：张老师
联系方式：15155571498

2. 采购代理机构信息

名称：宣城市宣州区公共资源交易有限公司
地址：宣城市宣州区敬亭路银城小区8幢4号
联系人：凌工
联系方式：18956317920

3. 政府采购监督管理部门信息

名称：宣城市宣州区财政局
地址：宣城市鳌峰东路178号
联系方式：0563-2710705