

采购需求

(以下采购需求部分由采购人：宣城市公共重点工程建设处提供并负责解释)

前注：

- 1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
- 2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但必须满足采购单位的采购需求，且此调整须经评标委员会评审认可；
- 3、投标供应商应自行勘察项目现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；
- 4、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；
- 5、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；
- 6、下列采购需求中：标注▲的产品，投标人在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；
- 7、单一产品采购项目中，提供同一品牌同一型号产品的不同投标人参加同一包别下投标的，以一家投标人计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注核心产品为同一品牌同一型号的不同投标人参加同一包别投标的，以一家投标人计算有效供应商数量；
- 8、★条款须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；非★条款由评标委员会讨论后酌情评审；

供应商提供的产品应符合国家节能环保的相关政策要求。

(一) 项目介绍：

项目名称：宣城市人民医院改扩建二期工程10KV(0.4KV)配电工程电缆采购安装



项目预算：100万元

(二) 货物或服务需求一览表及主要指标参数要求：

序号	项目名称	规格型号及项目特征	单位	数量
1	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZCN-YJ(F)Y-0.6/1kV-1*240 3、电压等级：1KV 4、未尽事宜详见设计图纸、规范和技术标准等	m	1170.000
2	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：≤240mm ² 3、安装部位：室内 4、电压等级（kV）：1KV 5、未尽事宜详见设计图纸、规范和技术标准等	个	18.000
3	电力电缆▲	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZCN-YJ(F)Y-0.6/1kV-1*300 3、电压等级：1KV 4、未尽事宜详见设计图纸、规范和技术标准等	m	2070.000
4	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：≤300mm ² 3、安装部位：室内 4、电压等级（kV）：1KV 5、未尽事宜详见设计图纸、规范和技术标准等	个	18.000
5	桥架	1、名称：金属防火桥架400*100 2、接地方式：接地 3、未尽事宜详见设计图纸、规范和技术标准等	m	76.000

(三) 供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；

企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

3. 本项目的特定资格要求：供应商须具备电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，具有合法有效的安全生产许可证。

(四) 供应商必须提交的证明文件：

1、授权委托书；（按规定格式）

2、供应商声明函；（按规定格式）

3、中小企业声明函；（按规定格式）



4、其他材料。（按要求提供）

（五）合同主要条款：

1. 付款方式：工程进度款按照经采购人审核后的每月已完成合格工程量的80%进行付款，工程竣工验收合格、竣工资料移交完毕后支付到实际已完合格工程的80%；审核机构出具报告后，付到审核报告确定工程总造价的97%，余款待缺陷责任期满（两年）无质量争议后返还。

2. 履约保证金：无。

3. 合同争议处理：合同在履行过程中发生争议，由合同双方协商解决，协商解决不成的，提交宣城仲裁委员会仲裁。

（六）运输、安装、调试：包含在全费用综合单价中。

（七）商检、计量费用：包含在全费用综合单价中。

（八）交货地点：根据采购单位要求送到指定地点。

（九）交货及提供服务时间要求：根据采购单位施工进度要求及时送货安装。

（十）验收：执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015等。

（十一）其他要求：详见采购合同。

（十二）本项目所属行业为建筑业。

