

（五）主要成交标的承诺函

我方同意在中标结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：投标文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我方承担由此产生的一切后果。

序号	货物名称	规格型号	数量	单价（元）	备注
1	▲净化循环空气处理机组A	<p>名称:净化循环空气处理机组 技术参数:卧式。新风量\geq1200/h, 送风量\geq9500m³/h, 风机功率: \geq7.5KW, 制冷量\geq45KW, 再热量: \geq 25KW , 制热量\geq20KW , 加湿量\geq9Kg/h, 加湿功率\geq7KW , 机外余压约 450pa</p> <p>1、空调箱体采用铝塑复合多重密封结构, 外形美观大方, 同时需做断冷桥设计。</p> <p>2、空调箱体采用无冷桥隔热桥面板结构, 面板内、外钢板不得直接接触, 搭接处应有断冷桥介质隔开;</p> <p>3、组合式空调箱壁板采用岩棉材料或聚氨酯材料。</p> <p>4、面板采用双层钢板结构, 箱体面板总厚度不得小于 50mm。内外壁板采用镀锌钢板, 厚度均不小于 1.0mm; 外壁板另需防静电喷涂。出厂时外面板的表面应覆保护膜, 以防运输和现场组装时表面被划伤, 空调安装调试结束后, 去除外覆膜。</p> <p>5、机组箱体横向断面风速应均匀, 按照 GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测, 机组断面风速均匀度不得低于 90%。</p> <p>6、为了方便维护和保养并尽量降低漏风损耗, 机组检修门结构与材质与箱体面板一致。</p>	1	117457.10	品牌: 浙江 盾安
2					
3					
4					
5					

...					
...					

备注：

- 1、表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的；
- 2、中标人提供的以上承诺情况（名称、规格型号、数量、单价，如有服务内容
在备注中填写），将按约定随中标公告一并公告。
- 3、本页《主要成交标的承诺函》由投标人准确填写。

投标人公章：苏州华迪医疗科技有限公司